



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 Recoverable Signature

X 48-00-924-2/26.01.2026

РЕГ. №

Signed by: Margarita Krasteva

ДО
Г-Н БОЯН ДЖУНЕВ
ПРОЕКТАНТ КЪМ
КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Ел. поща:

На наш № 48-00-924-1/23.12.2025г.

Относно: Становище за прилагането на чл.13 от Регламент (ЕС) 2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове по отношение на комплектни разпределителни устройства (КРУ) 20kV

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЖУНЕВ,

Във връзка с Вашето писмо, с което искате от Министерство на околната среда и водите становище по въпроси, свързани с прилагането на чл.13, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2024/573 по отношение на електрическа комутационна апаратура – комплектни разпределителни устройства (КРУ) 20kV, запълнени с елегазова среда (SF₆), Ви информираме за следното:

По отношение на въпроса кой момент се приема за „пускане в експлоатация“, Ви информирам, че съгласно указанията, дадени от Европейската комисия по време на срещите на Комитета по прилагане на Регламент (ЕС) 2024/573, за пускане в експлоатация следва да се счита **моментът на предаване на оборудването на оператора за употреба/експлоатация, след завършване на всички необходими изпитвания за правилно му функциониране, производителност или други, както и всички необходими проверки.** От друга страна, **захранването или свързването към**



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6532, Факс:+359(2) 986 25 33



мрежата не е приложимо изискване, за да се счете оборудването за пуснато в експлоатация.

Във връзка с горното считаме, че в случай че оборудването (КРУ 20kV) е изпълнило изискванията обвързани със забраната по чл.13, параграф 9, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2024/573 – за пускане в експлоатация преди 01.01.2026г., не би трябвало да имате проблем с получаването на Акт 16 – Удостоверение за въвеждане в експлоатация. За потвърждение на последното Ви препоръчваме да поискате становището на компетентните институции, като им изпратите нашето тълкуване. Моля да ни държите в копие на кореспонденцията с тях.

Обръщаме внимание, че в своите указания Комисията винаги се застрахова с изречението: „Само Съдът на Европейския съюз може да дава обвързващо тълкуване на законодателството на ЕС.“, което е валидно и в случая.

В допълнение Ви информираме, че забраната по чл.13, параграф 9, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2024/573 не е обвързана с количеството флуорсъдържащ парников газ, в случая SF₆, с което е заредено оборудването, т.е. тя е приложима за всички видове електрическа комутационна апаратура до 24 kV включително, съдържаща или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове. Считаме, че при разглеждането на случая и подобни на него следва да се имат предвид и приложимите изключения от забраната, посочени в чл.13, параграфи 11, 12 и 14 от Регламент (ЕС) 2024/573.

X

Ренета Колева
Заместник-министър