



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция за национален строителен контрол

ДНСК

Рег. № ДНСК26-ИЗХ-11/07.01.2026

ДО

**ИНЖ. БОЯН ДЖУНЕВ**

e-mail:

На наши вх.№№ СТ-3144-16-005/23.12.2025г. и СТ-3144-15-829/19.12.2025г.

Относно: Ваши писмо-питане и коригирано писмо-питане.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЖУНЕВ,**

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) са получени и заведени, с вх.№ СТ-3144-15-829/19.12.2025г., Ваше писмо-питане и с вх.№ СТ-3144-16-005/23.12.2025г. корекция на питането с искане за становище относно сроковете по т.9 от чл.13 на Регламент (ЕС) 2024/573, касаещи комплектните разпределителни устройства (КРУ) 20кV, съдържащи флуорсъдържащите парникови газове. Отправени са следните въпроси с молба за конкретизиране:

1. *Какво е тълкуването и кой момент се приема за „пускането в експлоатация“, като имате предвид различните етапи на изграждане на един обект, от Идеята до Акт16?*

2. *След като имаме образец 2 от 2025г., а предвиждаме СМР да приключи март 2026г., ще може ли да вземем Акт 16 с елегазови КРУ-та?*

Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СТ-944-02-270/07.05.2025г. на ДНСК е изразено становище относно завършването на започнато строителство на съдържащи КРУ строежи, които съдържат флуорсъдържащите парникови газове, чието завършване и въвеждане/пускане в експлоатация ще завърши след 01.01.2026г. Същото е потвърдено с писмо с № 70-00-346-(3)/21.05.2025г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Във връзка с гореизложеното, приложено Ви изпращаме копие от писмо с изх.№ СТ-944-02-270/07.05.2025г. на ДНСК, за сведение.

**Приложение:** Съгласно текста – 2л.

**С УВАЖЕНИЕ,**

LILYANA NIKOLOVA PETROVA-ILIEVA  
06.01.2026

**ИНЖ. ЛИЛИЯНА ПЕТРОВА**  
**НАЧАЛНИК НА ДНСК**