



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на регионалното развитие и  
благоустройството

92-00-217/09-08.211



ДО

**ИНЖ. МАРИН ГЕРГОВ**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА  
КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО  
ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП)**

*На Ваш № КИИП-ЦУ-068/13.05.2021 г./Към наш № 92-00-217/14.05.2021 г.*

**ОТНОСНО:** Съвместно становище с Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БАИИК) по прилагането на Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (Наредба № 4 от 2010 г.) за високи сгради

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРГОВ,**

Във връзка с Ваше писмо, постъпило с вх. № 92-00-217 от 14.05.2021 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с приложено съвместно становище с БАИИК относно прилагането на Наредба № 4 от 2010 г. за високи сгради, Ви уведомявам за следното:

С Наредба № 4 от 2010 г. се определят правилата и изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки на допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на открити пространства, наричани за краткост „защитавани обекти“.

В този смисъл изискванията на наредбата са в сила за всички сгради и съоръжения с височина до 60 m.

Както сте посочили в съвместното Ви становище с БАИИК в чл. 10, ал. 2 от Наредба № 4 от 2010 г. не е определено от кого се проектира временната мълниезащита.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; последно изм. и доп. бр. 10 от 2019 г., Наредба № 2 от 2004 г.) възложителят или упълномощеното от него лице възлага на проектанта или на координатора по безопасност и здраве за етапа на проектирането (КБЗЕП) изготвянето на план по безопасност и здраве (ПБЗ) и го предоставя на строителя преди откриването на строителната площадка, т. е. ПБЗ се изработва от проектант или КБЗЕП със същата квалификация като проектанта. Обръщаме внимание, че проектантът на инвестиционния проект може да е различен от проектанта на плана по чл. 156б, ал. 1, т. 2 (ПБЗ) от Закона за устройство на територията, но по смисъла на разпоредбата ПБЗ се изготвя от проектант, а не от строител.

Законовите разпоредби, както и Вие отбелязвате, регламентират проектирането на временната мълниезащита от проектант или в част на инвестиционния проект или в ПБЗ, който не е част от инвестиционния проект, а се процедира по друг ред. Считаме че мерките, свързани със специфични рискове за безопасността и здравето на работещите при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) следва да са разписани в проект, доколкото това е възможно, с оглед предвиждане на средства за изпълнението на тези мерки. Неяснотата, свързана с вида на съоръженията, които ще се ползват по време по време на изпълнението на СМР, може да бъде отстранена с предвидената в Наредба № 2 от 2004 г. възможност за актуализация на ПБЗ от КБЗ на етапа на изпълнение на строежа при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР (чл. 11, т. 3).

Във връзка с изложеното по-горе считаме, че изискванията за изграждане на временна мълниезащита по време на строителството за високи сгради следва да се предвидят от проектанта в инвестиционния проект или в част ПБЗ, което ще даде увереност на Възложителя за предприети мерки, свързани с безопасността и здравето на работещите при извършване на СМР. При изпълнение на договора за строителство е възможно да се предвиди клауза за актуализиране на проектите в зависимост от реалното изпълнение.

**ЗАХАРИ ХРИСТОВ**

**ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР**

*Формат на електронен подпис: .p7s*

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО  
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

