

ИЗВАДКА ОТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/573 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 февруари 2024 година

**за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за
отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014**

Член 13. Контрол на употребата

точка 9. Забранява се пускането в експлоатация на посочената по-долу електрическа комутационна апаратура, при която се използват или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове в изолационен материал или среда за прекъсване на електрическия ток, както следва:

а) от 1 януари 2026 г.– електрическа комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение до 24 kV включително;

б) от 1 януари 2030 г.– електрическа комутационна апаратура за средно напрежение за първично и вторично разпределение на електроенергия от повече от 24 kV до 52 kV включително;

в) от 1 януари 2028 г.– електрическа комутационна апаратура за високо напрежение от повече от 52 kV до 145 kV включително и до 50 kA включително ток на късо съединение, с потенциал за глобално затопляне 1 или повече;

г) от 1 януари 2032 г.– електрическа комутационна апаратура за високо напрежение от повече от 145 kV или повече от 50 kA ток на късо съединение, с потенциал за глобално затопляне 1 или повече.