



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дирекция за национален строителен контрол

29.4.2025 г.

X СТ-894-02-214/29.04.25

Signed by: DANIELA MOMCHILOVA BENEVA

ДО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(към Ваш № V8-703-(1)/17.04.2025 г.)

На наш вх. № СТ-894-04-535/17.04.2025 г.
Относно: Запитване от д-р инж. Станислав Дарачев

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с вх. № СТ-894-04-535/17.04.2025г., чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), е постъпило запитване от д-р инж. Станислав Дарачев относно необходимостта от разработване на инвестиционен проект по част „Пожарна безопасност“ при проектиране на линейни обекти, като улични водопроводи, канализации, улици, пътища и др., в които няма сгради и съоръжения, изброени в чл. 8 към Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 3 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г.

Посочените в запитването линейни елементи на техническата инфраструктура не попадат между тях и за тях не се изисква отделна проектна част „Пожарна безопасност“.

Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация (чл. 1, ал. 3 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г.).

Предвид гореизложеното, при проектиране на линейни обекти, като улични водопроводи, канализации, улици, пътища и др., задължение на проектантите с пълна проектантска правоспособност е проектирането на обекта в съответствие с основните изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ, в т.ч. и по чл. 169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ - безопасност в случай на пожар. Изискванията за пожарна безопасност се отразяват в графичната и в текстовата част на съответния инвестиционен проект.

Инвестиционните проекти за посочените обекти подлежат на оценка за съответствие от регистриран консултант, включително и по чл. 169, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за осигуряване на изискванията за безопасност в случай на пожар.

Инвестиционните проекти за линейни обекти на техническата инфраструктура се съгласуват и одобряват след представяне на положително становище за спазване на противопожарните изисквания, издадено от органите за пожарна безопасност и защита на населението, за строежите от първа, втора и трета категория.

По преценка на органа, който назначава Държавна приемателна комисия за въвеждане на горепосочените строежи в експлоатация, в състава на комисията се включва и представител на органите за пожарна безопасност и защита на населението.

С УВАЖЕНИЕ,

29.4.2025 г.

X

Signed by: LILYANA NIKOLOVA PETROVA-ILIEVA

ИНЖ. ЛИЛЯНА ПЕТРОВА
НАЧАЛНИК НА ДНСК